



NATIONAL RESEARCH CENTER
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Centra Unit For Analysis And
Scientific Services (CUASS)
Material Test Lab.
Ceramics, Polymers and
Solid Matter Department.

المركز القومي للبحوث
الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية .
معمل اختبار المواد .
قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة .

تقرير

عن صلاحية السوائل الرغوية (AFFF), (AR . AFFF)
المنتجة من الشركة الدولية لأنظمة الأمن والسلامة (ش.م.م)
وقدرتها الاطفائية للحرائق ومطابقتها للكود العالمي

الأمريكية UL 162


=====

باختبار السوائل الرغوية لإطفاء الحرائق من الأنواع الآتية:

(AFFF 6%), (AFFF 3%), (AR . AFFF)

المنتجة من الشركة الدولية لأنظمة الأمن والسلامة ش.م.م

وذلك بمصنعها بمدينة العبور طبقا للمواصفات العالمية فقد ثبت ان السوائل
الرغوية تطابق كود المواصفات العالمية الأمريكية كود **UL 162** حيث أنها قد
تمكنت بكفاءة عالية من إطفاء الحرائق الشديدة في خلال الفترة الزمنية وبالكميلت
المحددة طبقا للمواصفات العالمية الأمريكية كود **UL 162** والتأكد من اختبارات
عدم عودة الاشتعال .



رئيس مجلس إدارة وحدة التحاليل
والخدمات العلمية المركزية
ورئيس قسم السيراميك والبلاستيك
والمواد الطلبة
أ.د/ مصطفى زكي مصطفى

